


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 34»
поселка Краснобродского
652640, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ,
пгт. Краснобродский, ул. Новая, 59, тел. 7-92-65



Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Киселевске, городе Прокопьевске и
Прокопьевском районе-главному государственному
санитарному врачу в городе Киселевске,
городе Прокопьевске и Прокопьевском
районе Кемеровской области
В.В. Вачаеву

Ответ на предписание
об устранении выявленных нарушений №11 от 26.01.2023

Предписание Главного государственного санитарного врача по городу Киселевску, городу Прокопьевску и Прокопьевскому району от 26.01.2023 года №11 рассмотрено на совещании при директоре.


В целях устранения причин и условий выявленных нарушений приняты следующие меры:

1. Набор в первые классы осуществляется согласно требований п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «СанПин».
2. Уровень искусственной освещенности в кабинете №18 будет доведен до норм согласно п.2.8.1, п.2.8.5.СП2..4.3648-20 СанПин во время капитального ремонта учреждения (заключен муниципальный контракт № 27-22-ЭА от 24.10.2022г.).
3. Дефекты полового покрытия в кабинетах, на лестничной площадке согласно требований п.2.5.2 СП2.4.3648-20 СанПиН будут устранены во время капитального ремонта учреждения (заключен муниципальный контракт № 27-22-ЭА от 24.10.2022г.).
4. На пищеблоке на лестничной площадке устранены следы грибка и плесени.
5. В процедурном кабинете обеспечена подача горячей воды в раковину для мытья рук.
6. Помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения дез растворов на пищеблоке обеспечено подачей холодного и горячего водоснабжения.
7. Отопительные приборы планируем оборудовать ограждающими приборами во время капитального ремонта (заключен муниципальный контракт № 27-22-ЭА от 24.10.2022г.).

8. Учебные доски в кабинетах информатики и музыки планируем оборудовать дополнительными источниками освещения во время капитального ремонта учреждения (заключен муниципальный контракт № 27-22-ЭА от 24.10.2022г.).
9. На пищеблоке исправили работу системы вентиляции.
10. В моечном цехе оборудовали душевую насадку с гибким шлангом.
11. В мясо-рыбном цехе заменили производственный стол для сырого мяса, тазы, разделочные доски.
12. Холодильное оборудование для хранения свежих овощей в цехе вторичной обработки овощей планируем установить во время капитального ремонта учреждения (заключен муниципальный контракт № 27-22-ЭА от 24.10.2022г.).
13. В кабинете начальных классов №17 раковину для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды планируем установить во время капитального ремонта учреждения (заключен муниципальный контракт № 27-22-ЭА от 24.10.2022г.).
14. Выделено отдельное помещение для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп.

Нарушения приняты во внимание и учтены с целью дальнейшего недопущения.

Директор МБОУ «СОШ № 34»



Т.В. Шахурина